

様式第3（第6条関係）

回 答 書

7小岩衛業第56号
令和7年7月16日

関 係 各 位

小牧岩倉衛生組合
管理者 小牧市長 山下 史守朗

工事名 水処理施設大規模修繕工事

No.	仕様書 ページ番号 又は 図面番号	項目 又は 図面名称	質問事項	回答
1	仕様書 P-16		付帯設備の散水ポンプは、更新ではなく新設の記載間違いでしょうか。	ご指摘通り更新ではなく新設です。
2	仕様書 P-13	機械・配管工事範囲平面図-4	仕様書には調整ポンプの吊り上げ装置のみ更新の記載がありましたが、設計書には原水等の吊り上げ装置も含まれています。どちらが正しいでしょうか。	仕様書は、調整ポンプ用吊り上げ装置のみ記載ですが、平面図-4に記載した通り原水ポンプ及び沈砂コンテナ用吊り上げ装置も更新の対象とします。 なお、更新の際は現行のようにチェーンブロックにカバーを取り付ける仕様としてください。
3		電気設備工事	埋設電線管の更新は工事範囲に含んでいますでしょうか。	埋設電線管の更新は工事範囲対象外とします。 ケーブルの更新に伴い既設電線管の口径が足りない場合には、外部配管にて対応してください。

4		全般	<p>各設備に石綿が含まれていませんでしょうか。</p> <p>また、石綿が含まれていないと証明する書類はありますか。</p>	<p>本工事の対象設備に、石綿が含まれていないことを証明する資料はありません。</p>
5		全般	<p>石綿が含まれていた場合の調査費、分析費、処分費は予算内に含まれていますでしょうか。</p>	<p>予定価格には含まれておりません。</p> <p>本工事の対象設備に石綿が含まれていることが判明した場合は、協議の上、その対応を判断いたします。</p>
6		全般	<p>処理施設の完成図書及び竣工図書の借用は可能でしょうか。</p>	<p>借用可能です。</p>
7		全般	<p>修繕計画の順番を入れ替えることは可能でしょうか。</p>	<p>不可能ではありませんが、水処理施設の運用及び工事出来高への影響があるので、変更の可否については変更内容を協議の上、判断いたします。</p>