

## (1)ダイオキシン類測定結果について

## 1. 測定分析について

## 1号溶融炉

採取日	分析業者
令和4年8月31日	(株)東海分析化学研究所
令和4年9月 2日	(株)環境公害センター

## 2号溶融炉

採取日	分析業者
令和4年8月25日	(株)東海分析化学研究所

## 2. 排ガス濃度測定結果(手分析)

## 1号溶融炉

項目	ダイオキシン類	塩化水素	ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物
単位	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	ppm	g/m <sup>3</sup>	ppm	ppm
協定値 測定日	0.010 以下	30 以下	0.01 以下	30 以下	20 以下
8月31日	0.0079	1.5	0.001 未満	17	1.4
9月2日	0.000090	2.6	0.001 未満	13	1.0 未満

## 2号溶融炉

項目	ダイオキシン類	塩化水素	ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物
単位	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	ppm	g/m <sup>3</sup>	ppm	ppm
協定値 測定日	0.010 以下	30 以下	0.01 以下	30 以下	20 以下
8月25日	0.0000019	3.9	0.001 未満	16	2.4